



Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav

Vzorek	69488
Rok	2020
Datum odb ru	27.07.2020
as odb ru	07:46
Materiál	voda pitná
Místo odb ru	Horní Ves
Název vzorku	studna . 4
Datum p íjmu	27.07.2020
Vzorkoval	Štípková Lenka

Stanovení	Jednotka	Výsledek	Hodnocení
E. coli	KTJ/100ml	0	
koliformní b.	KTJ/100ml	0	
po ty p i 22°C	KTJ/ml	31	
po ty p i 36°C	KTJ/ml	10	